

Таблица рассмотрения и оценки котировочных заявок на приобретение кондиционеров
в целях заключения государственного контракта в 2008 году

	Заявка №1	Заявка №2	Заявка №3	Заявка № 4
Наименование участника размещения заказа	ООО «КАМА КОНДИЦИОНЕР»	ООО «Техно-Гранд»	ООО «Иннотек – Групп»	ООО «Русский Коммерсант»
Цена государственного контракта в рублях	460000,00	314588,00	315482.27	400000.00
Соответствие требованиям Извещения о размещении заказа на приобретение кондиционеров				
- Поставка и монтаж:				
1. 4 настенных кондиционеров General Fujitsu или эквивалент (сплит-система) (тепло), мощность: холод -3.4 кВт, тепло – 3.5 кВт, мин.уровень шума внутрен.бл – не более 30дБ, прокачка воздуха 540 куб/м/час.	Mitsubishi Electric 3,5 (1,0-3,9) 4,0 (0,9-5,0) 22 234-552	General Fujitsu 3,5 4,8 30 540	ASH 3,7 4,0 700	Elktrolux 3,4 3,5 30 540
2. 3 настенных кондиционеров General Fujitsu или эквивалент (сплит-система) (тепло), мощность: холод 2,6 кВт, тепло – 2.8 кВт, мин. уровень шума, внутрен.бл. – не более 29 дБ, прокачка воздуха 380 куб/м/час	 2,5(0,9-3,0) 3,2(0,9- 45,0) 21 246-576	 2,6 3,6 29 380	 2,9 3,05 600	 2,6 2,8 29 380
3. 1 кондиционера кассетного General			AUYA	

	Заявка №1	Заявка №2	Заявка №3	Заявка № 4
<p>Fujitsu или эквивалент (сплит-система) (тепло), мощность: холод 3.52 кВт, тепло 4.40 кВт, мин. уровень шума 35/42. Кондиционеры должны быть на озонобезопасном фреоне (R-410)</p>	<p>3,5 (1,0-3,9) 4,0 (0,95-5,0) 29/48</p> <p>R-410 A</p>	<p>3,5 4,0 35/42</p> <p>R-410</p>	<p>10 3,11</p> <p>R-410</p>	<p>3,52 4,40 35/42</p> <p>R-410</p>
<p>При аварийном отключении питания функции настройки кондиционеров не должны сбиваться</p>	<p>есть</p>	<p>есть</p>		<p>есть</p>
<p>Степень очистки воздуха – 0.02 мкр</p>		<p>0,02</p>		<p>0,02</p>
<p>Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 3-х лет с момента подписания акта сдачи-приемки товара</p>		<p>3 года</p>	<p>36 месяцев</p>	<p>3 года</p>
<p>Товар должен быть сертифицирован</p>		<p>есть</p>	<p>есть</p>	<p>есть</p>
<p>Демонтаж 3-х кондиционеров – 2-х настенных «сплит-система», 1-го – кассетного «сплит-система</p>	<p>есть</p>	<p>есть</p>		<p>есть</p>